

Для обеспечения устойчивой работы радиоволновых извещателей рекомендуется придерживаться следующих правил:

- не устанавливать извещатели на токопроводящие конструкции (металлические балки, сырую кирпичную кладку и т.п.), так как между извещателем и источником питания возникает двойной контур заземления. Что может стать причиной ложного срабатывания извещателя;
- выносить за пределы зоны обнаружения колеблющиеся или движущиеся предметы, имеющие значительную отражающую поверхность, а так же крупно габаритные предметы, способные создавать «мертвые» зоны, или формировать зону обнаружения таким образом, чтобы эти предметы в нее не попадали.
- на период охраны закрывать запоры двери, окна, форточки, фрамуги, люки, а также выключать вентиляционные и силовые переключающие установки, не допускать попадания в зону обнаружения пластмассовых труб и оконных стекол, по которым возможно движение воды.

